

# Datacentra

## Luchtfilter keuze volgens Eurovent richtlijn

BUITENLUCHT KWALITEIT (OUTDOOR AIR QUALITY)	CLASSIFICATIE TOEVOERLUCHT (SUPPLY AIR CLASS)				
	SUP 1 (HOOGSTE)	SUP 2	SUP 3	SUP 4	SUP 5 (LAAGSTE)
	AANBEVOLEN MINIMALE ISO 16890 FILTERKLASSE				
	ePM1	ePM1	<b>ePM2,5</b>	ePM10	ePM10
<b>ODA 1</b>	70%	50%	<b>50%</b>	50%	50%
<b>ODA 2</b>	80%	70%	<b>70%</b>	80%	50%
<b>ODA 3</b>	90%	80%	<b>80%</b>	90%	80%

