

# Kantoren

## Luchtfilter keuze volgens Eurovent richtlijn

BUITENLUCHT KWALITEIT (OUTDOOR AIR QUALITY)	CLASSIFICATIE TOEVOERLUCHT (SUPPLY AIR CLASS)				
	SUP 1 (HOOGSTE)	SUP 2	SUP 3	SUP 4	SUP 5 (LAAGSTE)
	AANBEVOLEN MINIMALE ISO 16890 FILTERKLASSE				
	ePM1	ePM1	ePM2,5	ePM10	ePM10
ODA 1	70%	50%	50%	50%	50%
ODA 2	80%	70%	70%	80%	50%
ODA 3	90%	80%	80%	90%	80%

